

Pytania do postępowania :

1) Z uwagi iż droga w której ma zostać ułożony wodociąg ma szerokość ok. 2-2,5 metra, Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek przyległych do działki inwestycyjnej w której umieszczony ma zostać wodociąg, aby odkład ziemi z wykopu składować na ich terenie aby zapewnić przejezdność drogi ?

Inwestor nie posiada zgody właścicieli działek przyległych na składowanie odkładu ziemi z wykopu.

2) Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego z płuczką przy zastosowania Rury RC odpornej na zarysowania?

Zamawiający wyraża zgodę na:

- wykonanie przewiertu sterowanego z płuczką przy zastosowaniu rury typu RC odpornej na zarysowania (typu 2),
- wykonanie max. dwóch "wkopów" skrajnych oraz jednej komory pośredniej do łączenia rur.

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą
Jaśkowski
Jaśkowski