

Rogóżno, dnia 22.07.2020 r.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Gminny eksploatacja
sieci wodno-kanalizacyjnych
86-318 Rogóżno
tel. 056 468 84 84 / 80 / 10

Zespół Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą

ul. Sądowa 5
86-100 Świecie

L. dz. 182 /2020

Dotyczy: przyłącze wodociągowe wraz z hydrantami ppoż. Dusocin dz.75/9

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóżnie, jako eksploatacja sieci wodociągowej wydaje następujące warunki techniczne na budowę przyłącza wodociągowego do zagrody wiejskiej na działce nr 75/9 w miejscowości Dusocin:

1. Wykonać przyłącze wodociągowe PE Ø 110.
2. Na przyłączy zamontować dwa hydranty ppoż. w miejscach wskazanych na mapie.
3. Włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 110.
4. Zamontować zasuwę na głównej sieci Ø 100 i zasuwę Ø 100 na odejściu przyłącza.
5. Przyłącze prowadzące do budynku zbudować z rur PE od Ø 63 do Ø 40.
6. Zakończyć wodomierzem DN 20 w pomieszczeniu, w którym możliwy będzie jego odczyt przez inkasenta.
7. Po wykonaniu przyłącza Spółdzielnia zapewni dostawę wody w ilości 15m³ miesięcznie na cele socjalne.
8. Przyłącze wykona tutejsza Spółdzielnia za opłatą lub inna firma pod nadzorem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóżnie.
9. Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną, a jej kopię dostarczyć do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóżnie.
10. Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat.

PREZES ZARZADU
Marek Marchlewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a